Fuel	Coal	Coal	Coal	Coal		Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal		Coal	Coal
Mix	10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		90%	90%	90%
Boiler Type	ALL	ALL	ALL	ALL		ALL	Pooled 1	Pooled 1	Pooled 2	Pooled 2	4P All 4	4P All 4	4P All 4	4P All 4		ALL	ALL	ALL
Pollutant	PM	TSM-10	HCl	Hg (12%)		TEQ	PM	TSM-10	HCl	Hg (12%)	PM	HCl	Hg (12%)	THC		PM	HCl	Hg (12%)
Count	154	15	121	116		15	172	36	237	206	27	15	16	14		109	101	74
Standard Deviation	2.0E-03	1.7E-06	1.4E-03	2.0E-07		4.7E-04	3.7E-03	1.8E-04	5.4E-02	1.7E-06	5.5E-03	3.0E-03	6.9E-08	1.9E-01		1.6E-03	1.6E-03	2.1E-07
Confidence Interval	4.1E-04	1.2E-06	3.2E-04	4.8E-08		3.1E-04	7.2E-04	7.8E-05	9.1E-03	3.1E-07	2.7E-03	2.0E-03	4.4E-08	1.3E-01		4.0E-04	4.1E-04	6.2E-08
Average	2.7E-03	4.6E-06	1.1E-03	2.2E-07		8.5E-04	3.4E-03	7.2E-05	3.9E-02	1.2E-06	2.7E-03	1.6E-03	9.7E-08	3.5E-01		2.0E-03	1.7E-03	2.4E-07
Average+Confidence Int.	3.1E-03	5.8E-06	1.5E-03	2.7E-07		1.2E-03	4.1E-03	1.5E-04	4.8E-02	1.5E-06	5.4E-03	3.6E-03	1.4E-07	4.8E-01		2.4E-03	2.1E-03	3.0E-07
Minimum Value	4.0E-05	2.3E-06	1.4E-05	1.6E-09		2.0E-06	4.0E-05	2.3E-06	1.4E-05	1.6E-09	2.0E-04	1.8E-05	2.2E-08	1.2E-01		4.0E-05	1.4E-05	7.5E-09
Maximum Value	9.0E-03	8.1E-06	9.9E-03	9.8E-07		1.4E-03	3.1E-02	7.9E-04	1.8E-01	9.3E-06	2.1E-02	8.7E-03	2.5E-07	8.1E-01		9.0E-03	8.3E-03	9.8E-07
Skew	0.73	0.27	3.48	1.50		-1.20	3.73	3.36	1.17	2.30	2.63	1.76	1.22	0.98		1.22	1.48	1.23
99UCL	7.36E-03	9.17E-06	4.40E-03	6.90E-07		2.07E-03	1.19E-02	5.12E-04	1.66E-01	5.26E-06	1.63E-02	9.54E-03	2.75E-07	8.53E-01		5.88E-03	5.49E-03	7.34E-07
99UCL Exponent(ln(emissions))	1.93E-02	1.22E-05	1.52E-02	2.46E-06		1.99E-01	2.52E-02	6.54E-04	2.11E+00	2.32E-05	2.40E-02	4.53E-02	4.75E-07	1.37E+00		1.43E-02	2.99E-02	2.32E-06
Old Boiler MACT	7.0E-02	1.0E-03	9.0E-02	9.0E-06		N/A	7.0E-02	1.0E-03	9.0E-02	9.0E-06	7.0E-02	9.0E-02	9.0E-06	NA		7.0E-02	9.0E-02	9.0E-06
Increased Stringency (Opt#1)	9.51	109.09	20.44	13.04		N/A	5.87	1.95	0.54	1.71	4.29	9.43	32.67	NA		11.91	16.39	12.26
Increased Stringency (Opt#2)	3.62	82.26	5.91	3.66		N/A	2.78	1.53	0.04	0.39	2.91	1.99	18.94	NA		4.89	3.01	3.87
New Unit MACT Floor	2.37E-04	2.67E-06	1.50E-05	2.00E-08		3.02E-06	2.37E-04	2.67E-06	1.50E-05	2.00E-08	2.37E-04	3.53E-05	3.50E-08	2.31E-01		2.37E-04	1.50E-05	1.43E-08
# Boilers in 12% (or 5 Boiler) Floor	45	5	39	34		5	42	12	57	55	5	5	5	0.48254		37	35	29

Fuel	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal	Coal
Mix	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Boiler Type	Stoker	Stoker	Stoker	Stoker	Stoker	Stoker	PC	PC	PC	PC	PC	PC	FB	FB	FB	FB	FB	FB
Pollutant	PM	TSM-10	HCl	Hg (12%)	THC	TEQ	PM	TSM-10	HCl	Hg (12%)	THC	TEQ	PM	TSM-10	HCl	Hg (12%)	THC	TEQ
Count	76	15	66	51	13	15	39	15	49	65	13	15	21	15	17	23	15	15
Standard Deviation	2.4E-03	1.3E-05	1.9E-03	1.9E-07	3.6E-01	6.0E-04	2.0E-03	8.1E-06	5.3E-04	3.4E-07	5.8E-01	1.6E-03	1.2E-03	1.0E-05	4.3E-03	4.6E-08	6.8E-01	9.0E-04
Confidence Interval	7.1E-04	8.5E-06	5.9E-04	6.8E-08	2.6E-01	4.0E-04	8.4E-04	5.4E-06	1.9E-04	1.1E-07	4.1E-01	1.1E-03	6.7E-04	6.9E-06	2.7E-03	2.5E-08	4.5E-01	6.0E-04
Average	3.0E-03	1.8E-05	2.4E-03	3.1E-07	5.6E-01	2.3E-03	3.0E-03	1.5E-05	4.8E-04	5.3E-07	7.3E-01	2.9E-03	1.3E-03	1.1E-05	4.1E-03	4.8E-08	7.5E-01	1.1E-03
Average+Confidence Int.	3.7E-03	2.7E-05	3.0E-03	3.8E-07	8.1E-01	2.7E-03	3.9E-03	2.0E-05	6.7E-04	6.4E-07	1.1E+00	3.9E-03	1.9E-03	1.7E-05	6.7E-03	7.2E-08	1.2E+00	1.7E-03
Minimum Value	4.0E-05	4.5E-06	1.0E-04	2.5E-08	1.3E-01	1.4E-03	2.1E-04	5.3E-06	1.4E-05	6.6E-08	4.8E-02	9.8E-04	2.0E-04	2.3E-06	1.8E-05	1.6E-09	1.2E-01	2.0E-06
Maximum Value	1.1E-02	4.0E-05	9.9E-03	8.3E-07	1.3E+00	3.5E-03	9.0E-03	3.1E-05	2.4E-03	1.5E-06	1.9E+00	6.4E-03	5.0E-03	4.2E-05	1.6E-02	1.8E-07	2.7E+00	3.6E-03
Skew	1.09	0.47	1.14	0.78	0.66	0.22	0.79	0.64	1.81	0.64	0.98	0.93	2.10	2.21	1.57	1.89	2.02	1.26
99UCL	8.67E-03	5.16E-05	6.89E-03	7.62E-07	1.52E+00	3.89E-03	7.95E-03	3.62E-05	1.75E-03	1.35E-06	2.29E+00	7.07E-03	4.26E-03	3.79E-05	1.51E-02	1.64E-07	2.52E+00	3.51E-03
99UCL Exponent(ln(emissions))	2.61E-02	1.14E-04	1.84E-02	1.63E-06	3.11E+00	4.54E-03	1.85E-02	5.87E-05	5.88E-03	2.64E-06	7.32E+00	1.12E-02	8.27E-03	7.72E-05	3.13E-01	4.95E-07	5.19E+00	3.09E-01
Old Boiler MACT	7.0E-02	1.0E-03	9.0E-02	9.0E-06	NA	NA	7.0E-02	1.0E-03	9.0E-02	9.0E-06	NA	NA	7.0E-02	1.0E-03	9.0E-02	9.0E-06	NA	NA
Increased Stringency (Opt#1)	8.07	19.39	13.06	11.81	NA	NA	8.80	27.61	51.40	6.65	NA	NA	16.42	26.40	5.96	55.04	NA	NA
Increased Stringency (Opt#2)	2.68	8.77	4.89	5.51	NA	NA	3.78	17.04	15.30	3.41	NA	NA	8.46	12.96	0.29	18.19	NA	NA
New Unit MACT Floor	2.37E-04	5.32E-06	2.73E-04	2.84E-08	2.62E-01	1.52E-03	3.39E-04	5.77E-06	1.50E-05	2.15E-07	2.79E-01	1.04E-03	3.96E-04	2.67E-06	3.53E-05	2.00E-08	2.31E-01	3.02E-06
# Boilers in 12% (or 5 Boiler) Floor	26	5	21	18	5	5	15	5	15	14	5	5	5	5	5	5	5	5

Fuel	Oil	Oil	Oil	Oil	Oil	Oil
Mix	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Boiler Type	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	ALL
Pollutant	PM	TSM-10	HCl	Hg (12%)	THC	TEQ
Count	33	15	18	15	16	15
Standard Deviation	7.6E-04	4.4E-05	1.9E-04	2.3E-08	2.0E-01	9.0E-04
Confidence Interval	3.4E-04	3.0E-05	1.1E-04	1.6E-08	1.3E-01	6.0E-04
Average	1.4E-03	3.5E-05	2.2E-04	4.6E-08	2.7E-01	1.3E-03
Average+Confidence Int.	1.7E-03	6.4E-05	3.4E-04	6.2E-08	4.0E-01	1.9E-03
Minimum Value	8.8E-05	1.9E-06	9.6E-05	4.8E-09	1.1E-01	2.7E-06
Maximum Value	4.0E-03	1.3E-04	6.2E-04	8.1E-08	7.5E-01	2.6E-03
Skew	1.12	1.25	1.78	-0.62	1.18	0.01
99UCL	3.24E-03	1.52E-04	7.02E-04	1.07E-07	7.85E-01	3.66E-03
99UCL Exponent(ln(emissions))	6.76E-03	5.68E-04	8.96E-04	3.92E-07	1.23E+00	4.04E-01
Old Boiler MACT	3.0E-02	NA	5.0E-04	NA	NA	NA
Increased Stringency (Opt#1)	9.27	NA	0.71	NA	NA	NA
Increased Stringency (Opt#2)	4.44	NA	0.56	NA	NA	NA
New Unit MACT Floor	6.00E-04	3.32E-06	1.00E-04	7.07E-09	1.29E-01	3.00E-06
# Boilers in 12% (or 5 Boiler) Floor	10	5	5	5	5	5